



باسمه تعالی

مهم

سرپرستان محترم مراکز خدمات جامع سلامت (شهری / روستایی)

موضوع: الزام رعایت نکات ایمنی و نگهداشت تاسیسات

با سلام و احترام

با توجه به پیش رو بودن فصل سرما مقتضی است جهت پیگیری و انجام موارد ایمنی ذیل اقدام نمایید. لازم به ذکر است با توجه به آنکه عدم رعایت موارد ذیل میتواند سبب ضررهای جانی و مالی گردد لذا شایسته است این دستورالعمل به اطلاع همکاران محترم خدمات رسانده و بر انجام آن نظارت لازم راداشته باشید. ضمناً در صورت نیاز به هرگونه اصلاحات و تعمیرات موارد به واحد امور اداری مرکز گزارش گردد.

۱. اطمینان از مسدود نبودن ورودی ها آب باران و انجام نظافت پشت بام ها و بازدید از آنها بصورت دوره ای.
۲. محل تخلیه دودکش با پنجره ها، کولر آبی و دریچه های تامین هوا می بایست حداقل ۵ متر فاصله افقی داشته باشد و یا حداقل ۱.۵ متر از آنها بالاتر باشد
۳. بازدید مسیر دودکش ها و ترمیم نشتی و دودکش های شکسته و نصب کلاهک H روی خروجی دودکش ها و بازدید دوره ای از دودکش ها. (لازم به ذکر است در صورتی که دودکش سرد باشد نشانه عدم عملکرد آن می باشد و می بایست سریعاً نسبت به خاموش نمودن دستگاه و رفع نقص دودکش اقدام گردد)
۴. نصب دودکش فلزی بدون عایق در فضای باز (روی دیواره و پشت بام) ممنوع می باشد.
۵. تخلیه آب کولر ها آبی .
۶. بستن ورودی کانالهای کولر .



۷. در فضاهایی که از بخاری جهت گرمایش استفاده می شود و یا آبگرمکن یا بکیج در فضاهای مسکونی

وجود دارد دریچه ای جهت تامین هوای تازه وجود داشته باشد علی الخصوص فضاهایی که دارای پنجره

های دو جداره می باشد.

۸. در صورتی که به هر دلیلی سیستم رادیاتور پاسخگو تامین درجه آسایش نباشد از بخاری برقی جهت کمک

به تامین گرمایش استفاده گردد

۹. با توجه به آنکه در بازدید ها موارد زیادی دیده شده که دریچه های هوای تازه مسدود گردیده مقتضی

است نسبت به نصب پلاک (دریچه تامین هوای تازه، به هیچ عنوان مسدود نگردد) در مجاورت دریچه

اقدام و توصیه لازم به بهره برداران ارائه گردد

۱۰. در مکانهایی که با تایید کارشناسان مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه امکان نصب شوفاژ نمی باشد ، بخاری از

انواع هرماتیک خرید گردد

۱۱. گرمایش فضا توسط اجاق گاز اکیدا ممنوع می باشد

۱۲. مجهز بودن کلیه اجاق گازها و وسایل گازسوز به ترموکوپل.

۱۳. اطمینان از عدم نشتی گاز و اطمینان از اتصالات و بست های شیلنگ های گاز.

۱۴. با توجه به محدود بودن فضای آبدارخانه ها ، بسته بودن درب و استراحت پرسنل داخل فضای آبدارخانه

اکیدا ممنوع می باشد.



۱۵. کلیه پانسیون ها و فضای آبدارخانه ها که آبگرمکن یا پکیج که در فضای داخل نصب شده، می

بایست دارای دریچه تامین هوای تازه باشد

۱۶. اخذ انشعابات فرعی از شبکه لوله کشی گاز بدون هماهنگی با کارشناسان مدیریت منابع فیزیکی دانشگاه

ممنوع می باشد

۱۷. از هر شیر گاز تنها یک وسیله گازسوز با استفاده از شلنگ مخصوص مجهز به بست مناسب و حداکثر طول

۱/۵ متر می تواند تغذیه شود.

۱۸. استفاده از بخاری های دیواری با شعله مستقیم و انواع بخاری های فاقد دودکش (ایرانی، ژاپنی و...) ممنوع

است.

۱۹. استفاده از انواع بخاری های گازسوز به وسیله سیلندر و همچنین اجاق و روشنایی پیک نیک به منظور

ایجاد گرما و روشنایی اکیداً ممنوع می باشد.

۲۰. استفاده از لوله های قابل انعطاف به عنوان دود کش یا رابط دودکش ممنوع می باشد

۲۱. نصب کپسول های آتش نشانی در ورودی ساختمانها و بازرسی و شارژ کپسول های اطفای حریق در فواصل

زمانی معین (هر ساله) توسط شرکت های معتبر دارای مجوز از آتش نشانی ضروری است.

۲۲. در صورتی که در مناطقی از بخاری های نفت سوز استفاده می شود موارد ذیل رعایت گردد:

• بخاری های نفت سوز باید از انواع جدید و با پوشش محافظ کوره بوده و استفاده از بخاری های بدون محافظ

ممنوع است.



● از بخاری‌های نفت سوز دارای شیر تنظیم (کاربراتور) استفاده شود.

● بخاری در مکان مناسب و با توجه به وسعت فضا نصب گردد، به طوری که فاصله بخاری تا اشخاص و مواد

قابل اشتعال (مانند پرده،....) کمتر از ۱/۲۵ متر نباشد تا از ایجاد خطرات ناشی از آتش سوزی، سوختگی و

مسمومیت با گازهای حاصل از سوخت بخاری جلوگیری گردد.

● دودکش بخاری در صورت امکان مستقیم بوده و لوله‌ها و زانوهای متعددی نداشته باشد.

● محل اتصال لوله بخاری به دودکش اصلی صاف و بدون درز باشد تا عمل مکش هوا به آسانی انجام گیرد.

● انتهای هر دودکش یا لوله تهویه به کلاهک مجهز گردد و کلاهک باید به نحوی ساخته شود که از ورود باد

و ایجاد جریان معکوس هوا در لوله و نیز داخل شدن باران و برف و پرندگان جلوگیری شود. (توری

و کلاهک‌های H شکل)

● قبل از نصب بخاری باید از بازبودن مسیر دودکش اطمینان حاصل گردد.

● استفاده از وسایلی نظیر علاء الدین و بخاری‌های بدون حفاظ جهت تأمین گرما غیرمجاز است.

● بخاری‌های نفتی باید همه ساله قبل از نصب و استفاده سرویس گردد.



● نگهداری سوخت بخاری‌های نفت سوز در داخل ساختمان ممنوع است و حداکثر سوخت مصرفی نگهداری

شده در فضای باز ۲۲۰ لیتر می‌باشد و در صورت نیاز بیشتر باید مخزن سوخت یا در زمین دفن و یا

کاملاً با مصالح ساختمانی دوربندی و مجزا گردد.

دکتر براتعلی عرب نژاد

رئیس مرکز بهداشت شماره یک شهرستان مشهد مقدس

دکتر مهدی حسن نژاد

رونوشت :

- معاونین محترم فنی و اجرایی
- واحد گسترش شبکه - واحد حراست - واحد کاهش خطر و بلایا جهت اطلاع
- واحد امور اداری جهت اطلاع و پیگیری